

CERTYFIKAT EC (WE)



Jednostka notyfikowana nr 0843

Jednostka Notyfikowana CPR, UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Wielka Brytania

Załącznik: Karta informacji szczegółowych

Numer certyfikatu: 0843-CPR-0277

Opis wyrobu/urządzenia:

Zaprawa K-Flex K-Fire Mortar

Identyfikacja wnioskodawcy:

L' ISOLANTE K-FLEX UK Ltd
Unit 9 Coalville Business Park,
Jackson Street
Coalville
Leicestershire
LE67 3NR

Informacje o wyrobie:

Zaprawa K-Flex K-Fire Mortar

Produkt, którego dotyczy certyfikat, spełnia:

A – Wszystkie mające zastosowanie wymagania zgodnie z ETA 15/0757 z dnia 29 października 2015 r.

[nieczytelny podpis odręczny]

Chris Miles
w imieniu
UL International (UK) Ltd.

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU31LR, Wielka Brytania

*Ja, Andrzej Puc, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/44/09, potwierdzam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku angielskim.
Ruda Śląska, 25.08.2016, Nr Repertorium 687/2016.*



CERTYFIKAT EC (WE)



Jednostka notyfikowana nr 0843

Jednostka notyfikowana CPR, UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Wielka Brytania

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0843–CPR–0277

Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych lub CPR), certyfikat ten dotyczy wyrobu budowlanego

Zaprawa K-Flex K-Fire Mortar uszczelnienie penetracyjne zatwierdzone do stosowania w ścianach i stropach sztywnych

Zaprawa przeznaczona do wykonywania uszczelnień wokół kabli i metalowych rur w celu utworzenia uszczelnienia penetracyjnego pozwalającego przywrócić właściwości odporności ogniowej konstrukcji ścian i podłóg w miejscach, w których wykonano otwory pod instalacje. Zaprawa K-Flex K-Fire Mortar jest dostarczana w postaci suchego materiału i jest mieszana z wodą w wymaganych proporcjach przed montażem.

wprowadzana do obrotu przez:

L' ISOLANTE K-FLEX UK Ltd
Unit 9 Coalville Business Park,
Jackson Street
Coalville
Leicestershire, LE67 3NR

i produkowana w zakładzie produkcyjnym

A/002

Certyfikat ten potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych opisane w ETA:

ETA 15/0757

w ramach systemu AVCP 1 dotyczącego zgodności, o której mowa w tym certyfikacie, zostały spełnione oraz że

Zaprawa K-Flex K-Fire Mortar spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tych właściwości użytkowych.

Ten certyfikat został wystawiony 29 października 2015 roku i zachowuje ważność tak długo, jak długo ważność zachowuje ETA, a warunki wytwarzania w zakładzie lub sama fabryczna kontrola produkcji nie zostaną znacząco zmienione, chyba że zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą wyrob.

Data wystawienia: 29 października 2015



Podpis:
[nieczytelny podpis odręczny]
Chris Miles w imieniu
UL International (UK) Ltd.

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU31LR, Wielka Brytania